

水質検査結果 (令和2年8月実施分)

		項目名	単位	本町地区 浄水場	白金地区 浄水場	平和地区 浄水場	五稜地区 浄水場	水質基準
健康に 関連する 項目	水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	100 以下
		大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
		カドミウム及びその化合物	mg/L			0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
		水銀及びその化合物	mg/L			0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
		セレン及びその化合物	mg/L			0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
		鉛及びその化合物	mg/L			0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
		ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
		六価クロム化合物	mg/L			0.001 未満	0.001 未満	0.05 以下
		亜硝酸態窒素	mg/L			0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
		シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	10 以下
		フッ素及びその化合物	mg/L			0.2	0.08 未満	0.8 以下
		ホウ素及びその化合物	mg/L			0.07	0.01 未満	1.0 以下
		四塩化炭素	mg/L			0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
		1, 4-ジオキサン	mg/L			0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
		ジクロロメタン	mg/L			0.0004 未満	0.0004 未満	0.02 以下
		シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			0.0006	0.0002 未満	0.04 以下
		テトラクロロエチレン	mg/L			0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
		トリクロロエチレン	mg/L			0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
		ベンゼン	mg/L			0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
		塩素酸	mg/L			0.09	0.1	0.60 以下
		クロロ酢酸	mg/L			0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
		クロロホルム	mg/L			0.0073	0.0061	0.06 以下
		ジクロロ酢酸	mg/L			0.003	0.003 未満	0.03 以下
		ジブromokロロメタン	mg/L			0.0033	0.0004	0.1 以下
		臭素酸	mg/L			0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
		総トリハロメタン	mg/L			0.0166	0.0085	0.1 以下
		トリクロロ酢酸	mg/L			0.012	0.005	0.0 以下
		ブromोजクロロメタン	mg/L			0.006	0.002	0.03 以下
		ブromホルム	mg/L			0.0002 未満	0.0002 未満	0.09 以下
		ホルムアルデヒド	mg/L			0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
		亜鉛及びその化合物	mg/L			0.070	0.130	1.0 以下
水道水が 有すべき 性質に 関連する 項目	水質基準項目	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01 未満	0.03	0.2 以下
		鉄及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.03 未満	0.03	0.01	0.3 以下
		銅及びその化合物	mg/L			0.01 未満	0.430	1.0 以下
		ナトリウム及びその化合物	mg/L			14	6.00	200 以下
		マンガン及びその化合物	mg/L			0.001	0.001 未満	0.05 以下
		塩化物イオン	mg/L	4.2	2.9	23.8	9.3	200 以下
		カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L			120	13.0	300 以下
		蒸発残留物	mg/L			278	52	500 以下
		陰イオン界面活性剤	mg/L			0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
		ジオキシベンゼン	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
		2-メチルイソボルネオール	mg/L			0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
		非イオン界面活性剤	mg/L			0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
		フェノール類	mg/L			0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
		有機物等(全有機炭素(TOC))	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.8	3 以下
		pH値		7.0	6.8	6.6	6.6	5.8以上8.6以下
		味		0	0	0	0	異常でないこと
		臭気		0	0	0	0	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下		
濁度	度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下		